



BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0997 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Vauni AB

Kabelgatan 2, 43437 Kungsbacka

Tel: 0300-323310

E-post: contact@vauni.se

Hemsida: www.vauni.se

Fristående prydnadsspisar

Produktbeskrivning

Prydnadsspisarna, Globe och Divider, är portabla och placeras fritt på golvet. Spisen får endast eldas med bioetanol enligt tillverkarens anvisningar och behöver inte anslutas till skorsten. Bränslebehållarna är placerade i en skyddsinsats av rostfritt stål. Med produkten Globe används brännare Rebuild 315 och med Divider används Rebuild 405 alt. Reburn 410.

Avsedd användning

Dekorationseldning i prydnadsspis.

Omfattning

Globe och Divider.


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om [3. Skydd medhänsyn till hygien, hälsa och miljö och 4. Säkerhet vid användning], under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41
Uppvärmningsanordningar mm., allmänt	5:421
Rensning och inspektion	5:428
Luft, allmänt	6:21
Rumsvärmare	6:7412

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Vauni AB
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	typbeteckning, artikel-nr
Tillverkningsställe:	Exmo AB, SE 334 32 Anderstorp
Spårbarhet till tillverkningen:	(t.ex år-mm-dd / tillverkningsnummer)
Uppgift om maximal effekt, maximalbränsleförbrukning och minsta golvarea rumsvolym	Kiwa Certifiering SE 
Certifieringsorgan:	1913
Ackrediteringsnummer:	0997
Byggproduktcertifikat nummer:	Kiwa Sverige
Kontrollorgan:	

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **966/14**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med omfattningen i kontrollanvisningen, daterad 2015-06-16.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta byggproduktcertifikat.

Byggproduktcertifikatets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakningskontroll.

Tillhörande handlingar

Manual Vauni Globe, version 2020/02.

Manual Vauni Divider, version 2020/02.

Manual Vauni Etanolbrännare Rebuild, version 2020/02.

Manual Vauni Etanolbrännare Reburn, version 2020/01.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. ETfP805278 från RISE (före detta SP).

Kontrollrapport daterad 2019-11-04 av Kiwa Sverige.

Kommentarer

Innan Globe prydnadsspis alt. Divider prydnadsspis tas i bruk skall kontroll göras.

Globe och Divider är godkända att eldas med av tillverkaren föreskrivet bränsle som fylls på av tillverkaren levererad etanolbrännare om max 2 liter för Globe respektive 3 liter för Divider.

Brännaren placeras i prydnadsspis på avsedd plats enligt tillverkarens anvisningar.

Elden släcks med lock som läggs över elden i brännaren.

Inget brännbart material i synnerhet möbler, gardiner eller brännbart föremål på väggar får vara närmare eldstaden än 1 meter och leverantörens anvisningar för installation och bruk skall följas.

För godkända produkterna gäller:

Modell	Typ av brännare	Golvarea	Rumsvolym
Globe	Rebuild 315, med bränslevolym 2 liter	$\geq 13 \text{ m}^2$	$\geq 32 \text{ m}^3$
Divider	Rebuild 405, med bränslevolym 3 liter	$\geq 20 \text{ m}^2$	$\geq 48 \text{ m}^3$
	Reburn 410, med bränslevolym 2 liter		

Beslutsdatum: 2020-04-29

Diarienummer: 333/20

Giltigt till: 2025-04-28

Tidigare diarienummer: 324/15


Deo Yamabo


Kasem Bjelevac